



Canales para aire
acondicionado
U23X · Color blanco

31

Posibilidades de instalación de tubos

Posibilidades de instalación de combinaciones de tubos

Tubo de cobre + Aislamiento de espesor 9 mm
o Tubo de cobre pre-aislado

| | | 45x75 | 60x75 | 60x100 | |
|-------------------|-------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>1x1</p> | Diámetro tubos de cobre | | 31021-02 + 31075-04 | 31032-02 + 31075-04 | 31033-02 + 31100-04 |
| | Líquido | Gas | 31021-02 + 31175-04 | 31032-02 + 31175-04 | 31033-02 + 31101-04 |
| | 1/4" | 3/8" | | | |
| | 1/4" | 1/2" | | | |
| <p>2x1</p> | 1/4" | 3/8" | | | |
| | 1/4" | 1/2" | | | |
| <p>3x1</p> | 1/4" | 3/8" | | | |
| | 1/4" | 1/2" | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| Pareja de tubos (líquido-gas) | Tubo de desagüe Ø 16 ó 20 mm | El aislante de los tubos queda comprimido en el montaje | Instalación recomendada | Sólo para tramos rectos |

NOTA: Disponemos de abrazaderas para tubos de 35x35 mm ref. 31130-04 para conducir tubos de desagüe que discurren separados de los tubos de refrigeración.

Los datos aportados en esta tabla son meramente orientativos.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina cualquier responsabilidad sobre el uso de la tabla para el cálculo de la instalación.

Esta tabla es el resultado de la investigación del departamento técnico de Unex aparellaje eléctrico, S.L. Queda prohibida su total o parcial reproducción sin autorización expresa de Unex aparellaje eléctrico, S.L.